

「新規什器搬入設置、カードリーダーの設置、サインの設置、タイルカーペットの敷設業務及び移転業務」に係る一般競争入札

Q&A

No.	質問	回答
1	履歴収集ソフトのインストール不可は必須でしょうか？	<p>(基金側) セキュリティー用準備 (スタンドアロン) PCへインストールは可能です。 インストール不可は必須ではありません。 但しインターネット接続にてWEB上及びクラウドにてデータ管理及び設定は不可とします。</p>
2	上記がOKな場合は、「履歴データは最大5,000,000件記録可能なこと。(制御盤に記録)」とありますが、制御盤に100,000件保存、残りは履歴収集ソフトをインストールしたPCへ保存といった内容でよろしいでしょうか。	<p>履歴保存件数については直近100,000件保存で問題ありません。 データの保存、確認については質疑番号1の通りです。</p>
3	「個人情報最大100,000名分登録可能なこと。(制御盤に記録)」とありますが、10,000名でもよろしいでしょうか。(制御盤に記録)	<p>問題ありません。</p>
4	「カードリーダーは最大480台(240扉)まで一括制御可能なこと。」とありますが、最大160台(80扉)でもよろしいでしょうか。	<p>問題ありません。</p>

5	<p>電気錠及び通電金具（別途用意）に関して、種類は MIWA ロック社 AUT 錠 でしょうか？それとも、モーター錠や瞬時通電施錠型でしょうか？</p>	<p>設定している扉にはMIWA AUT-33錠にてB工事側にて準備しています。</p>
6	<p>管理画面の表示・操作は、制御盤での操作が必須でしょうか？ ※クラウド上管理でPC・スマートフォンからの閲覧でも可能でしょうか。</p>	<p>制御盤直接操作ではなスタンドアロンPCでの操作で構いません。 但しインターネット接続にてWEB上及びクラウドにてデータ管理及び設定は不可とします ※スマートホン操作は必要としません。</p>
7	<p>履歴データの記録及び個人情報の登録は制御盤への記録・登録が必須でしょうか？ ※クラウド上に記録・登録でも可能でしょうか。</p>	<p>どこまでの個人情報が必要か不明ですが、紛失等に対応できるようデータの登録、履歴管理は制御盤ではなくPCにて管理は必要です。 但しインターネット接続にてWEB上及びクラウドにてデータ管理及び設定は不可とします。</p>
8	<p>制御盤の設置は必須でしょうか？ ※設置無し、クラウド上管理でPC・スマートフォンからの閲覧でも可能でしょうか。</p>	<p>ビル側からの防災情報（非常時解放）を受ける必要があります。 非常時に開錠可能であれば制御盤は必須ではありません。 ※インターネット接続にてWEB上及びクラウドにてデータ管理及び設定は不可とします。 ※スマートフォンは利用しません。</p>

9	<p>1～7について、ご検討いただけるようでしたら、下記品番での同等品提案が可能かご教示頂けないでしょうか。</p> <p>①アズビル・品番：IDSMART-II</p> <p>②三菱電機 MELSAFETY-PX 中規模システム 御社へ10件以上導入済み</p> <ul style="list-style-type: none"> ・納期 1ヶ月 ・制御盤へデータ保存 WEB形式 ・個人情報 10,000人 ・扉 80扉 ・通行履歴 100,000件 ※ソフト管理にて5,000,000件可能 	<p>1～8回答を考慮し御提案下さい。</p> <p>②の個人情報数、履歴保存数で問題ありません。但しインターネット接続にてWEB上及びクラウドにてデータ管理及び設定は不可な点およびスマートフォンは使用しない点を考慮願います。</p>
10	<ul style="list-style-type: none"> ・「金庫3台」の重量をご提示願います。 	<ul style="list-style-type: none"> ・5Fからの転用2台→400Kg（イトーキ）/360Kg（コクヨ） ・11Fからの転用1台→260Kg（オカムラ）
11	<ul style="list-style-type: none"> ・現状図11F・No. 58のE5（1950H）表記の棚の内容物をご提示願います。（内容物はダンボールに梱包された状態で棚にささっているのでしょうか。） 	<p>ラックへ個人情報書類をファイル及び段ボールにて積載しています。※移転時には基金にて全て段ボール梱包致します。（重要書類）</p>
12	<p>リフレッシュエリア No.2 昇降テーブル 仕様寸法は900Dとありますが、1100Dにて同等品は認められますでしょうか。 認められない場合は、理由を開示願います。</p>	<p>問題ありません。1100D同等品にて御提案下さい。</p>

13	<p>女子休憩室／男子休憩室 No.3 ソファベッド 特記事項に防汚加工とあるが必須でしょうか。耐アルコール、耐次亜塩素酸のビニールレザーは同等品として認められますでしょうか。（コクヨ品番も防汚加工ではないので、必須ではないと思ってよろしいでしょうか。）</p>	<p>防汚加工は必須ではありません。布貼り以外の汚れの拭ける素材にて提案下さい。</p>
14	<p>役員受付 No.8 平机 特記事項にはパネル脚とあるが、コクヨの参考品番はL脚であるので、必須ではないと思ってよろしいでしょうか。</p>	<p>問題ありません。</p>
15	<p>役員受付 No.9 ワゴン 特記事項には上段ペントレイ引出とあるが、コクヨの参考品番には付いていないので、必須ではないと思ってよろしいでしょうか。</p>	<p>ペントレーは必須です（3段ワゴン）として下さい。 ※製品は職員側へ設定しているワゴンと同様です。</p>
16	<p>No.64 センター引出し（鍵無し） →特記事項にNo.62と記載がありますが、No.62はチェアを指しています。どこに設置する引き出しでしょうか。</p>	<p>デスク天板下に引出を取付します。</p>
17	<p>事務室 No.65 両開き扉型書庫 特記事項には上置用43台、下置用70台とありますが、数量は111台とありません。どちらが正でしょうか。</p>	<p>事務所内の上置用は43台、下置き用は71台、計114台にて積算願います。</p>

18	<p>No. 67 キッチンキャビネット型 書庫 仕様寸法は1038Hとありますが、コクヨ品番は1752Hです。どちらの品番を優先的に参考にすればよろしいでしょうか。</p>	<p>キッチンキャビネットの高さについてはローパーテーションとの兼ね合いがあり、1050H以下として下さい。 ※コクヨ参考EDIA(エディア)シリーズ BWU-SD59SAWN H1050タイプ 下置き 両開き扉 3段</p>
19	<p>項数 別紙1特記仕様書別添1 内容 4仕様詳細 (2) カードリーダーの設置について<構成・構造及び機能>の ・履歴データは最大5,000,000 件記録可能なこと。(制御盤に記録) ・個人情報最大100,000 名分登録可能なこと。(制御盤に登録) とありますが、履歴データが500万件の記録、また個人情報登録が10万名分登録というスペックは必須の仕様でしょうか。レイアウト図面等を拝見させていただき限り、上記の記録可能件数分までは必要ないのではないかと思います。この記録可能件数分を下回る製品(他の仕様項目は満たす製品)を同等品とすることは可能でしょうか。</p>	<p>・履歴データ、個人情報登録件数については最大としての条件としています。 (履歴データは100,000件前後、個人情報については10,000名前後で構いません) 上記の件数を満たすものを同等品とし、それを下回る際には仕様を事前相談願います。 但し、履歴データ及び個人情報の登録、保存についてはクラウド・インターネットを利用した管理方法は不可とします。 基金にて準備したPCにてスタンドアロン管理を必須とします。 (PCへのソフトDLは可能です。)</p>
20	<p>項数 入札説明資料の別紙「新規什器リスト」 内容 架台84～87の製品につきまして、キャビネット本体は既存のもの(シンラインスライド、スライドラックSS型)を流用し、として土台となる架台のみ新規で納品ということでしょうか。 ご回答宜しくお願い致します。</p>	<p>・架台のみ新規で納品で準備頂きます。上物については移転時に移設致します。 但し架台設置まで見込んで下さい。(OAフロー及びタイルカーペットの撤去復旧加工また指定位置へのアンカー打設についてはビル側B工事にて対応致します。)</p>
21	<p>資料：閲覧資料5 サイン設置仕様図 内容：図面内記載のスガツネ ポイントフィックス 7140E1EV1ですが、メーカーへ確認したところ、廃盤で在庫も終了しているとのこと。代替品として同メーカーの7074VAを使用したいと思いますが、よろしいでしょうか。 ※ビスの仕様・画像は別添資料内に記載しておりますのでご確認ください。</p>	<p>できれば同径が望ましいですが、御提案頂きました7074VAでも可とします。</p>

22	資料：入札説明資料 項数：別紙「新規什器リスト」 内容：金庫設置用鉄板（1000W*1000D*6t）3枚とありますが、この鉄板に置く予定の金庫の重さは何キログラムでしょうか。	No. 10の回答同様です。
----	--	----------------